



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o.
34-130 Kalwaria Zebrzydowska; ul. Podlesie 30

Odpowiedzi na pytania

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 29 października 2021 r.

zainteresowani wykonawcy

dotyczy: **postępowania nr ZP/007/2021 na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Wyręby - Kamieniec)”**.

Zamawiający – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Podlesie 30, 34- 130 Kalwaria Zebrzydowska – działając na podstawie pkt VI SWZ tj. „Zmiany w treści SWZ udzielanie wyjaśnień przez Zamawiającego”, przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie

W dokumentacji projektowej podano ciśnienie za zestawem hydroforowym wynoszące 0,98 MPa, natomiast nie podano ciśnienia panującego przed zestawem hydroforowym. Prosimy o podanie tego parametru lub określenie wymaganej wysokości podnoszenia zestawu hydroforowego, co umożliwi jego prawidłowy dobór.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przewidziane ciśnienie bezpośrednio przed zestawem hydroforowym to 0,23 MPa, zgodnie z dokumentacją techniczno-projektową zadania.



Operacja pn:
„Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Żarek)”
współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

