Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

wyniki analiz wody dostarczanej - monitoring parametry grupy A

Pobór próby: wrzesień 2026

Parametry	Jednostka	Wartość parametryczna	Wynik
Parametry fizyko-chemiczne			
Barwa	-	akceptowalna i bez nieprawidłowych zmian	**akceptowalna i bez nieprawidłowych zmian**
Smak/liczba progowa smaku/TFN	-	akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian	**akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian**
Zapach/liczba progowa samku/TFN	-	akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian	**akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian**
Mętność	-	akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian	**akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian**
Odczyn pH	-	6,5-9,5	**7,8**
Przewodność elektryczna właściwa w 25°C	µS/cm	2500	**278**
Chlor wolny	mg/l	0,3	**0,05**
Azotyny	mg/l	0,50	**<0,066**
Jon amonowy	mg/l	0,50	**<0,128**
Glin	µg/l	200	**46**
żelazo ogólne	µg/l	200	**61**
Parametry mikrobiologiczne			
Liczba bakterii grupy coli	jtk/100 ml	0	**0**
Liczba Escherichia coli	jtk/100 ml	0	**0**
Liczba enterokoków kałowych	jtk/100 ml	0	**0**
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	jtk/1 ml	100	**0**

[1)] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2026 r. poz. 748)